

JDETUL NEAMT
COMUNA TRIFEȘTI
Nr.361/15.01.2018

Raspuns clarificari: S.C. TERMA S.R.L. BACAU

Centrala termica care se doreste a fi achizitionata este murala (conf. memoriu tehnic), sau cazan pe combustibil solid (conf. liste de cantitati)? In cazul in care se va alege varianta a doua, cazanul va fi cu gazeificare sau clasic?

Raspuns:

Se va procura si monta cazan pe combustibil solid cu gazeificare.

2. Pentru instalatia de incalzire, s-au prevazut in listele de cantitati doua pompe, dar vor fi necesare trei: pentru traseele cazan – puffer, puffer – boiler si puffer – instalatie de incalzire. Va rugam sa clarificati acest aspect. Pentru aceste pompe va rugam sa specificati si caracteristicile: debit, inaltime, etc.

Raspuns:

Se vor licita 2 pompe:

1. Pompa P1 - Q= 3mc/h; H=8mcA;
2. Pompa P2 – Q=1mc/h; H=3 mcA (reprezentand pompa de recirculare)

A treia pompa (PUFFER – CAZAN) reprezinta dispozitivul de ridicare a temperaturii cf. plansei IT5. Aceasta este asimilata cu butelia de egalizare din listele de cantitati.

3. In listele de cantitati este prevazuta si butelia de egalizare, care in cazul folosirii puffer-ului nu mai este necesara. Va rugam sa clarificati daca se va mai oferta.

Raspuns:

A treia pompa (PUFFER – CAZAN) reprezinta dispozitivul de ridicare a temperaturii cf. plansei IT5. Aceasta este asimilata cu butelia de egalizare din listele de cantitati.

4. Intrucat nu se aminteste nimic despre cosul de fum, va rugam sa specificati daca acesta este existent sau s-a omis ofertarea lui.

Raspuns:

S-a omis ofertarea lui ; se va suplimenta oferta cu cheltuielile de achizitionare si montare.

5. Cate boilere se achizitioneaza: o bucata – conf. pozitiei 21 din listele de cantitati pentru instalatiile termice sau doua bucati – conf. pozitiei 21.1 ?

Raspuns:

Se va achizitiona si monta un singur boiler termoelectric, cu volumul de 100 l ce nu se va integra in instalatia termica, prepararea apei calde menajere facandu-se doar electric.

Cel de-al doilea se va asimila cu un vas de expansiune de 200 l, pentru circuitul de incalzire.

6. La pozitia 60 din listele de cantitati pentru instalatii termice nu a fost prevazuta si procurarea vasului de expansiune. Va rugam sa specificati caracteristicile acestuia si sa clarificati daca s-a omis ofertarea sau vasul de expansiune este existent.

Raspuns:

Se va achizitiona si monta un vas de expansiune 150 l, pentru circuitul CT- PUFFER, adaugandu-se la pretul ofertei.

Intocmit,
Badarau Gheorghe

PRIMAR,
Lupu Dan Marian

